

Številka povabila:62/22
Datum: 19.04.2022

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Servisiranje požarnih loput in zamenjavo termo členov.**

Objekt: Skupni objekti in naprave
Specifikacija zahtev naročnika:

1. Pregled požarnih loput v skladu z EN 15423:2008 in navodili proizvajalca:
 - pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade),
 - pregled električne napeljave pogona,
 - pregled električne napeljave signalizacije,
 - pregled čistosti lopute in po potrebi očistiti,
 - pregled stanja lamele in tesnil, po potrebi popraviti, zabeležiti popravilo
 - pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca,
 - pregled delovanja lopute v položaju odprto in zaprto, z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,
 - pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju odprto in zaprto, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,
 - izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev),
 - izdaja potrdila, da je požarna loputa ostala puščena v delovni legi odprto,
 - dotrajani ali nedelujoči rezervni deli

Kontaktna oseba:
Igor TRSTENJAK inž. el.
Tel.: 02 321 23 86
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 21.04.2022 do **10:00** ure.

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:
Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:
Blanka RAJNER ekonom.teh.