

Številka povabila: 104/22
Datum: 14.06.2022

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Vzdrževanje sistema ODT.**

Specifikacija zahtev naročnika:

1. Sistem za ustvarjanje nadtlaka in ODT aktivne požarne zaščite na Oddelku za onkologijo in radioterapijo sestavljajo:

- glavna krmilna omarice NODT/N kontrole nadtlaka (-kpl 2),
- mehanizmi požarnega proženja in odpiranja fasadnih okenskih kril (-kpl 1),
- mehanizmi požarnega proženja in odpiranja strešne kupole na stopnišču (-kpl 1),
- drugi pripadajoči elementi požarnega proženja (-kpl 1),
- drugi pripadajoči elementi dnevne ventilacije (tipke, senzorji, itd.) (-kpl 1).

Redno letno vzdrževanje zajema:

- pregledi se opravljajo periodično dvakrat (2x) letno
- kontrolo delovanja stikalnega in krmilnega bloka ter primarnega in sekundarnega napajalnega tokokroga kot tudi kontrolo in pregled rezervnih virov napajanja
- preizkus prenosa signala in napeljave do elementov proženja (stikalnih in krmilnih blokov) ter izvršnih elementov na dimovodnih okenskih krilih.
- statično – praktično preizkušanje odpiranja posameznega dimovodnega okna / kupole v sistemu
- preverjanje vseh električnih in mehanskih pritrditev elementov
- celovito vodenje dokumentacije o stanju požarnega sistema – ventilacijske centrale in požarnih pogonov
- skrbi za roke in usklajuje čas opravljanja storitve, da se ne moti delovnega procesa v danih prostorih
- vzdrževanje opravi strokovno usposobljena oseba za vzdrževanje sistemov nadtlaka ter požarno ventilacijskih central kot tudi pogonov za odpiranje dimovodnih odprtín
- po opravljenem rednem servisu izda izvajalec POROČILO o pregledu in izpravnosti sistema < NODT>

2. Sistem ODT aktivne požarne zaščite v Urgentnem centru sestavljajo:

- 1x krmilna centrala za krmiljenje v 5x požarni sektor, 5x dimovodne lopute,
- 5x proženje iz ročnega javljalnika RJ,
- 5x proženje iz vmesnika PC,

Drugi elementi:

- 5x tipke za dnevno zračenje,
- 1x kpl. drugi elementi za dnevno prezračevanje.

Redno letno vzdrževanje zajema

- pregledi se opravljajo periodično dvakrat (2x) letno
- kontrolo delovanja stikalnega in krmilnega bloka ter primarnega in sekundarnega napajalnega tokokroga kot tudi kontrolo in pregled rezervnih virov napajanja
- preizkus prenosa signala in napeljave do elementov proženja (stikalnih in krmilnih blokov) ter izvršnih elementov na dimovodnih loputah

- statično – praktično preizkušanje odpiranja posamezne dimovodne lopute v sistemu
 - preverjanje vseh električnih in mehanskih pritrditev elementov
 - celovito vodenje dokumentacije o stanju požarnega sistema – ventilacijske centrale in požarnih pogonov
 - skrbi za roke in usklajuje čas opravljanja storitve, da se ne moti delovnega procesa v danih prostorih
 - izvede se popis napak ali poškodb posameznih elementov na osnovi katere se izdela ponudba za odpravo odkritih nepravilnosti
 - vzdrževanje opravi strokovno usposobljena oseba za vzdrževanje sistemov požarno ventilacijske centrale in pogonov odpiranja odvoda dima in toplote
 - po opravljenem rednem servisu izda izvajalec POROČILO o pregledu in izpravnosti sistema
- < ODT >

DERMATOLOŠKEM ODDELKU

2x krmilna centrala za krmiljenje v 1x požarni sektor, za 2x dimovodne lopute
 2x ročni javljalnik-i nameščeni v pritličjih stopnišč
 7x motorni pogon-i fasadna okenska krila

PRALNICA:

7x strešna kupola na piro element

STOLPNICA:

34x krmilna centrala za krmiljenje 1 kos dimovodne lopute

PLJUČNI ODDELEK:

2x krmilna centrala za krmiljenje 1 kos dimovodne lopute

Rok za sprejem ponudb: 24.06.2022 do **10:00** ure.

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Kontaktna oseba:

Sabina Kamnik Zebec univ. dipl. inž. prom.

Tel: 02/321 20-34

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.