

Številka: 451-155-EN(807202)/2022-1

Datum: 15. 7. 2022

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA PRENOSNIH KLIMATSKIH NAPRAV (10 kom)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava prenosnih klimatskih naprav po sledeči specifikaciji zahtev:

- Hladilna zmogljivost (BTU): 9000 BTU / uro
- Hladilna zmogljivost (W): 2640W
- Vhodna moč (hlajenje): 1010W
- Učinkovito hladilno območje do 25m²
- 3 načini delovanja: hlajenje, ventilator, sušenje
- Temperaturno območje 16-31 ° C
- 2 hitrosti ventilatorja
- Pretok zraka: 350 m³ / uro
- Zmogljivost sušenja: 24 litrov / dan
- Energijski razred: A
- Časovnik: 1-24 ur
- LED zaslon
- 60 ° vodoravno nihanje
- Hladilno sredstvo: R290 210g
- Daljinski upravljalnik z vključenimi baterijami.
- Maks. dolžina pritrjenega izpušnega kanala: 150 cm
- Zunanji premer pritrjenega izpušnega kanala: 13 cm
- Raven hrupa: <65 dB (A)
- Na kolesih
- Napajanje: 220-240V ~ 50Hz

Ustreza npr. prenosna klimatska naprava CAMRY CR 7929.

V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:

- **Ponudnik mora izvesti vsa potrebna dela (priklop, montaža - odvod skozi okna,...) z vsem potrebnim montažnim oz. tesnilnim materialom za možnost takojšnje uporabe vseh klimatskih naprav.**



Slika je simbolična

Rok dobave in montaže vseh klimatskih naprav: **največ 2 dni od prejema naročila.**

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- **dostava in montaža: UKC Maribor;**
- popuste in rabate;
- garancija: vsaj 24 mesecev;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **15. julij 2022 do 14. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-155-EN(807202)/2022-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme