

Številka: 451-159-EN(807202)/2022-1

Datum: 25. 7. 2022

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA KLIMATSKIH NAPRAV (5 kpl)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava SPLIT klimatskih naprav po sledeči specifikaciji zahtev:

1. Tajništvo kirurgije

Specifikacija za 2 nove SPLIT klimatske naprave:

- Notranja enota stenske izvedbe
- Invertersko delovanje
- Hladilno sredstvo R 32
- Hladilna moč min 3,5 kW
- Grelna moč min 3,5 kW
- SEER 6,1
- SCOP 4,1
- Energijski razred A++
- Območje hlajenja od - 15 °C do +48 °C
- Območje gretja od - 20 °C do + 24 °C
- Ponudnik mora položiti tudi električni kabel za priklop klim do el. razdelilca
- Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je cca 15m

2. Glavni laboratorij

Specifikacija za 2 nove SPLIT klimatske naprave:

- Notranja enota podstropne izvedbe – enostranski izpih
- Invertersko delovanje
- Hladilno sredstvo R 32
- Hladilna moč min 5 kW
- Grelna moč min 5 kW
- SEER 6,1
- SCOP 4,1
- Energijski razred A++
- Območje hlajenja od - 15 °C do +48 °C
- Območje gretja od - 20 °C do + 24 °C
- Ponudnik mora položiti tudi električni kabel za priklop klim do el. razdelilca
- Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je cca 15m
- Ponudnik mora izvesti tudi demontažo obstoječih klimatskih naprav (vključno z bakrenimi cevmi)in jih odpeljati na trajno deponijo

3. Strojnica dvigala ginekologija

Specifikacija za 1 novo SPLIT klimatsko napravo:

- Notranja enota stenske izvedbe
- Invertersko delovanje
- Hladilno sredstvo R 32
- Hladilna moč min 3,5 kW
- Grelna moč min 3,5 kW
- SEER 6,1
- SCOP 4,1
- Energijski razred A++
- Območje hlajenja od - 15 °C do +48 °C
- Območje gretja od - 20 °C do + 24 °C
- Ponudnik mora položiti tudi električni kabel za priklop klim do el. razdelilca
- Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je cca 5m

V ponudbi morajo biti vsa dela potrebna za montažo klimatskih naprav (razni preboji).
Klima naprave v el. razdelilcu priključijo električarji UKC.

Prodajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Ogled lokacije za montažo je možen v sredo 27. 7. 2022 ob 9:00 uri. Potencialni ponudniki se naj ob tej uri oglasijo v pisarni tajništva Službe za oskrbo in vzdrževanje (stavba št. 10).

Rok dobave in montaže vseh klimatskih naprav: **največ 7 dni od prejema naročila.**

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- **plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;**
- **dostava in montaža: UKC Maribor;**
- popuste in rabate;
- garancija: vsaj 24 mesecev;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **28. 7. 2022 do 10:00 ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: dejan.simic@ukc-mb.si z oznako **451-159-EN(807202)/2022-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme