

Na ponudbo navedite cene:

- pregled in preizkus gasilnikov (za pregled se predvideva skupna količina 925 gasilnikov: cca. gasilnik prah - S1,2,3 (787 gasilnikov), gasilnik - CO<sub>2</sub>-2,3kg (138 gasilnikov);
- pregled in preizkus hidrantov ((za pregled se predvideva skupaj 18 zunanjih in 296 notranjih hidrantov – ponudba naj zajema pregled in tlačni preizkus hidrantov, tako zunanjih kot notranjih mokrih hidrantov)).
- dobava novih gasilnikov na prah ABC 6 kg in 9 kg/kos (predvidoma 10 kos)
- dobava novih gasilnikov na CO<sub>2</sub> 5 kg in 2 kg/kos (predvidoma 30 kos)
- nalepka o brezhibnem delovanju gasilnik/ hidrant,
- tlačni preizkus gasilnika,
- pregled in preizkus (meritve tlaka) hidrantov,
- namestitev oznake za gasilnik in hidrant,
- polnitev gasilnika na stalni tlak (prah ABC/dušik) in CO<sub>2</sub>,
- preizkus ustreznosti ventila na hidrantu – tesnenje,
- končno poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja in pregledu gasilnikov, itd.

V ponudbo se naj vključi celoten pregled na kos s kontrolo evidence seznama gasilnikov in hidrantov, po potrebi označitev manjkajočih oznak gasilnikov in hidrantov (popis evidence in inventarne številke); plombiranje gasilnika in hidrantne omarice, tlačna cev, varovalka, namestitev gasilnikov v skladu z PN, ŠPV; itd.

V ponudbi naj bo zajeto ves dodaten material potreben pri pregledu in preizkusu, kot so: tesnilo glave gasilnika, varovalka – gasilnik, magnet P6,P9; ventil na odvijanje/stisk, ročnik na zasuk, polnitev gasilnika, plin za polnitev CO<sub>2</sub>, itd.

Upošteva se, da se v sklopu pregleda in preizkusa zamenja stare gasilnike potrebne za zamenjavo z novimi!

V ponudbo vključite še potreben dodatni cenik rezervnih delov, itd. Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila pregledanih gasilnikov in hidrantov (navedene količine so okvirne).

Pred izdelavo ponudbe predlagamo ogled terena, na že prej dogovorjen termin, v izogib razhajanju cene med ponudbo in končnim računom.

Ponudnik mora predložiti:

1. Pooblastilo Ministrstva za obrambo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov proizvajalcev oz. tipov gasilnikov.
2. Pooblastilo Ministrstva za obrambo za preizkušanje hidrantnega omrežja in izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju.
3. Pregled in preizkus gasilnikov in hidrantov se mora opraviti do konca oktobra 2023.
4. Zapisnik naj bo posredovan do prve polovice novembra 2023.