

Številka povabila: 35/24  
Datum: 09.04.2024

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Dobavo in montažo regulacijskega ventila.

Objekt: Pralnica

Specifikacija zahtev naročnika:

1. Dogradnja regulacijskega ventila za ohranjanje delovnega tlaka mehčane vode na izhodu iz naprave za mehčanje TEHNO M1 + M2 z specifikacijo del in materiala:
  - priprava naprave za servisno delo
  - priprava materiala
  - dobava in vgradnja regulacijskega ventila z osnovnimi podatki:
    - \*delovni tlak 0-10 bar
    - \*nastavitev mehanska z vzmetjo
    - \*dimenzija DN40PN10
    - \*material PVC100, EPDM
  - \*vgradnja z priključnimi holenderji za lepljenje komplet z cevnim priborom v potrebnem kontaktnem času
  - preizkus na vodotestnost
  - nastavitev delovnih tlakov z preizkusom na funkcionalnost z izvedbo kontrolne regeneracije
  - priprava naprave za servisno in ponovno zaprojektirano delo
  - odvoz odpadnega materiala
  - pomožne naprave, servisno potrošni material
  - manipulativno transportni stroški
  - 1,00 KOMPL
2. Opcija
  - vgradnja mehanske zaslonke
  - 1,00 KOMPL

Kontaktna oseba:

Robert Šprah, uni.dipl.ing.el.

Tel.: + 386 (0)2 321 23 01

E-pošta: [robert.sprah@ukc-mb.si](mailto:robert.sprah@ukc-mb.si)

Rok za sprejem ponudb: **10.04.2024 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:  
[Blanka.martinez@ukc-mb.si](mailto:Blanka.martinez@ukc-mb.si)

Pripravila:  
Blanka MARTINEZ ekonom.teh.