

Številka povabila: 51/24  
Datum: 07.05.2024

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Ureditev sistema mehke vode.

Objekt: Pralnica

Specifikacija zahtev naročnika:

1. Pregled in analiza obstoječega stanja
  - filter M1 – filter M2 sta v paralelnem delovanju
  - ST> 0.1" dH
  - solna posoda ima pripravljeno raztopino in je napolnjena z tabletirano soljo
  - programski krmilnik je v fazi blokade
  - ionsko izmenjevalna smola filter M2 se ne regenerira
2. Dela
  - izključitev filtra M2 iz delovanja z namenom, da se zagotavlja mehka voda iz filtra M1
  - vključitev regeneracije filtra M2
  - odprava blokade programskega krmilnika
  - izvedba preklopa delovanja filtra M1 + M2 v več poskusnih opcijah je neuspešna
  - filter M2 ostane izključen iz delovanja do popravila
3. Servisno vzdrževalna dela
  - pregled in analiza delovanja elektromotorja in končnih stikal programskega krmiljenja filtra M2
  - zamenjava poškodovane opreme
  - funkcionalni test izvajanja preklopa
  - predaja v delo

Kontaktna oseba:

Robert Šprah, uni.dipl.ing.el.

Tel.: + 386 (0)2 321 23 01

E-pošta: [robert.sprah@ukc-mb.si](mailto:robert.sprah@ukc-mb.si)

Rok za sprejem ponudb: **08.05.2024 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

[Blanka.martinez@ukc-mb.si](mailto:Blanka.martinez@ukc-mb.si)

Pripravila:  
Blanka MARTINEZ ekonom.teh.