M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M01
M02
M03
M04
M05
DVIGALO
JAŠEK 60/60 S SMRADOTESNIM POKROVOM + FINALNI TLAK
JAŠEK 90/60 S SMRADOTESNIM POKROVOM + FINALNI TLAK
TALNA PLOŠČA deb. 100 cm
ČRPALIŠČE
poglobitev 30/30/30 cm
V ELEKTRO PROSTOR
BIT. PREMAZ - 2 - BIT. HIDROIZOLACIJA - 3 - 4 mm, ZAŠČITENO Z - APP S - PLOŠČAMI NA PREKLOP DEB. 12 cm
POGLOBITEV V TALNI PL. h = 30 cm - ZA KANALIZACIJO PE ø 160 i = 1 % l = 5.00
PE ø 200 i = 1 % l = 3.00 m V TALNI PLOŠČI
K.P. - 9.03 K.D. - 9.40
K.P. - 9.03 K.D. - 9.55
K.P. - 9.03 K.D. - 9.59
K.P. - 9.04 K.D. - 9.46
K.P. - 9.03 K.D. - 9.44
K.P. - 9.03 K.D. - 9.36
10.00
10.70

LEGENDA:

- valjanec 25x4 mm2
- izvod na kovinsko opremo
- izvod na merilno mesto
- križna sponka
- spoj na kovinsko maso

1.	PO KVALITETNEM PREGLEDU ELEKTRO INŠTALACIJ	28.11.2013
Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:

elektrosignal, d.o.o.
Lava 6a, 3000 Celje

Investitor	RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 Ljubljana		
Objekt	KLINIČNI ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MARIBOR (I. in II. faza)		
Vrsta projekta	PID		
Št. projekta	004/2010		
Odg. projektant	Gorazd Gorenšek univ.dipl.inž.el.		
Ident. številka	E - 1206		
Vrsta načrta	Načrt el. inštalacij in el. opreme		
Št. načrta	5464/13-E	Merilo	1:100
Vsebina risbe	ELEKTROINSTALACIJA OZEMLJITEV TLORIS TEMELJEV		
Datum izdelave	november 2013	List. št.	4.6.23