M06
0,01 Ω
ZAKLJUČEK ATIKE IZ POCINKANE PLASTIFICIRANE PLOČEVINE
RAVNA STREHA V NAKLONU 0,5 % (DELNO SKAPLAN GIS) UV ZA
M07
0,02 Ω
ODTOK Ø 120 mm V FASADI
ODSVAJANJE V NAKLONU 0,5 % - POKRITA ŽGANE BETON/S
ZAKLJUČEK ATIKE IZ POCINKANE PLASTIFICIRANE PLOČEVINE DEB. 1 mm
H
G
F
4
ŠEK LEPLJENO STEKLO NA KOV. BARVANI PODKONSTRUKCIJI
NADSTRE
M04
0,02 Ω
M05
0,03 Ω
M08
0,02 Ω
ZAKLJUČEK ATIKE IZ POCINKANE PLASTIFICIRANE PLOČEVINE
E*
E
M03
0,01 Ω
ODTOK Ø 120 mm V FASADI
ODSVAJANJE V NAKLONU 0,5 % - POKRITA ŽGANE BETON/S
D
1
RAVNA STREHA V NAKLONU 0,5 % (DELNO SKAPLAN GIS) UV ZA
M02
0,02 Ω
KUPOLA ZA DOVOD ZRAKA neto 1,0 m2 - el. pogonsko krmilno polje
VIP 3 P
M09
0,01 Ω
ZAKLJUČEK ATIKE IZ POCINKANE PLASTIFICIRANE PLOČEVINE DEB. 1 mm
1
C
RAVNA STREHA V NAKLONU 0,5 % - K HOT. UPOR SKAPLAN SCITEMA Z BEL GEOMAX 40/40/4
Steklena demontažna streha
B
3
M01
0,02 Ω
M12
0,03 Ω
M11
0,01 Ω
M10
0,02 Ω
ZAKLJUČEK ATIKE IZ POCINKANE PLASTIFICIRANE PLOČEVINE DEB. 1 mm
ŠEK LEPLJENO STEKLO NA KOV. BARVANI PODKONSTRUKCIJI
RAVNA STREHA NAD JAŠKOM BARVANA PEC PLI DEB. 1 mm
A

LEGENDA:

- žica Al Fi 10 mm
- lovilna palica
- Mx — dovod iz merilnega mesta
- križna sponka
- spoj na kovinsko maso

1.	PO KVALITETNEM PREGLEDU ELEKTRO INŠTALACIJ	28.11.2013
Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:

elektrosignal, d.o.o.
Lava 6a, 3000 Celje

Investitor	RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 Ljubljana		
Objekt	KLINIČNI ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MARIBOR (I. in II. faza)		
Vrsta projekta	PID		
Št. projekta	004/2010		
Odg. projektant	Gorazd Gorenšek univ.dipl.inž.el.		
Ident. številka	E - 1206		
Vrsta načrta	Načrt el. inštalacij in el. opreme		
Št. načrta	5464/13-E	Merilo	1:100
Vsebina risbe	ELEKTROINSTALACIJA STRELOVODA TLORIS STREHE		
Datum izdelave	november 2013	List. št.	4.6.24