F.P. – FIKSNA TOČKA
A.K.1. – AKSIALNI KOMPENZATOR DN 40 PN 25 dL=30 mm
A.K.2. – AKSIALNI KOMPENZATOR DN 100 PN 16 dL=55 mm
V.P.1. DRSNA PODPORA DN40
V.P.2. DRSNA PODPORA DN100

RAZVOD HLAJENJA VODEN V SLEPEM STROPU
IZOLIRAN Z IZOLACIJO DEBELINE 13 mm – ZA CEVI DN DN40 NAD 32 mm

69 NOVI PODZEMNI HODNIK
70 STOPNIŠČE IV
STOPNIŠČE III
2 OSEBNO DVIGALO IV
3 POM. PROSTOR
28 KABINA
26 MAMOGRAFIJA
27 KABINA
AVLA DORA -SVIT
6 SPREJEMNA PISARNA
23 MAMOGRAFIJA
25 KABINA
4 AVLA
7 IZVIDI
24 KABINA
8 IZVIDI
21 ULTRAZVOK
22 KABINA
20 KABINA
9 VODJA CENTRA
32 TRDI ODPADKI
33 INF. ODPADKI
34 KONTAMINIRANO PERILO
35 NEČISTO PERILO
29 HODNIK
30 REZ. PROSTOR
31 REZ. PROSTOR
19 BIOPSIJA
5 WC INVALIDI
10 SEKRETAR
11 CAJNA KUHINJA
36 ČISTILNI SERVIS
POSTAJA CEVNE POŠTE
37 SKL. POSTELJE,VOZIČI,VLOŽKI
17 ČISTILA
16 WC Ž. PREVIJALNICA
15 WC M.
12 P. WC
13 WC Ž. ZAP.
18 SEJNA SOBA
14 WC M. ZAP.
PACIENTI
41 INŠT. JAŠEK II
61 KOMORA ZA NADTLAK (DVIGALO)
40 DVIGALO II
42 DVIGALO III. NEČISTO
44 WC Ž.
38 AVLA
43 KOMORA ZA NADTLAK (STOPNIŠČE)
39 GASILSKO DVIGALO I.
45 WC M.
59 VODOVODNA POSTAJA
60 VAKUUMSKA POSTAJA
57 SKL. OBLEK PACIENTOV
58 ČISTO PERILO
68 INŠT. JAŠEK III
62 TOPLOTNA PODPOSTAJA, VZDRŽEVALEC
46 STOPNIŠČE I
67 POŽARNO STOPNIŠČE II
63 KOMUNIKACIJE
47 HODNIK
VERTIKALA CEVNE POŠTE
64 NN PROSTOR
65 STROJNICA INERGENA
66 ARHIV
54 ČISTE UNIFORME
51 SANITARIJE
50 GARDEROBE M.
55 GARD. Ž. ŠTUDENTI
52 GARDEROBE Ž.
53 SANITARIJE
56 GARD. M. ŠTUDENTI
48 SVETLOBNI JAŠEK
49 PROSTOR KLIMATOV

TOPLOTNA POSTAJA SANITARNA VODA 175kW, 110/70(80)/60?C–10(40)–60(75)?C?
IZKORIŠČANJE ODPADNE TOPLOTE ZA GRETJE SANITARNE VODE 150kW, 45/30?C–10/40?C
TOPLOTNA POSTAJA RADIATORJI 92kW, 110/70?C–55/45?C
TOPLOTNA POSTAJA KLIMATI 172kW, 110/70?C–70/55?C
KOMPAKTNA HIDRAVLIČNA POSTAJA ZA PRIPRAVO ČISTE PARE 300kg/h, 6/0,5 bar
NOTRANJA HLADILNA ENOTA KLIMA ČAKARA 40x–8,8–9,3kW 400V, 2,5kW
RAZDELILEC/ZBIRALEC RADIATORJI
RAZDELILEC/ZBIRALEC HLADILNE VODE DN200 L=3000 mm
ZBIRALEC HLADILNE VODE DN200 L=800–950
AKUMULATOR HLADILNE VODE V=2000 l
RAZDELILEC/ZBIRALEC VERTIKALNIH REGULACIJ KLIMATOV DN100 L=2000 mm
AKUMULATOR OGREVALNE TOPLOTE V=2000 l
RAZDELILEC/ZBIRALEC OGREVALNE TOPLOTE DN200 L=2000 mm
Hladilni stroji DESCA-REF-C-009 (Qh=2512(270) kW, T1/T2=45/40?C, p=15 kPa,V=45,0 m3/h)
Hladilni stroji DESCA-REF-C-009 (Qh=2512(270) kW, T1/T2=45/40?C, p=15 kPa,V=45,0 m3/h)
KN1 – Terapije klet V=15.000m3/h
KN2 – Ambulante pritličje V=7.350m3/h
KN3 – Ambulante 1. nad. V=3220m3/h
KN4 – Ambulante pritličje V=1050m3/h
KN5 – Ambulante 1. nad. V=1050m3/h
KN6 – Operacije, Predoperacije V=2280mm d=9250mm
KN7 – Intenzivni pospeševalniki V=2280mm d=9250mm
KN8 – Intenzivni pospeševalniki V=2280mm d=10050mm

REM PROJEKT d.o.o.
Podjelje 102, 3310 Žalec
Tel: 03 5717705
e-mail: milan.rozman@siol.net

Št.	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	IME	DATUM

INVESTITOR: RS MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, LJUBLJANA
NAZIV OBJEKTA: KLINIČNI ODDELEK ZA ONKOLOGIJO V UKC MARIBOR (I. IN II. FAZA)
VRSTA RAČUNA: NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME "S"
ŠIFRA: S – 0082
VODJA PROJEKTA: PID
ŠT. PROJEKTA: REM – 90/2013
MERILO: 1:50
VSEBINA: TLORIS KLETI 1 – OGREVANJE, HLAJENJE
DATUM IZDELAVE: September 2013
ŠT. RISBE: 2

ODGOVORNI PROJEKTANT: Maksimiljan ROZMAN u.d.i.s.
PROJEKTIRAL / OBDELAL:
PODPIS / DATUM PODPISA

PREPOVEDANO NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA