REDUCIRNA POSTAJA II STOPNJE ZA KISIK 10/5 bar 515X810X150

REDUCIRNA POSTAJA II STOPNJE ZA KOMP. ZRAK 10/5 bar 515X810X150

69 NOVI PODZEMNI HODNIK

STOPNIŠČE ZA 2. FAZO

70 STOPNIŠČE IV

1 STOPNIŠČE III

2 OSEBNO DVIGALO IV

3 PCM. PROSTOR

4 AVLA

5 HODNIK

5A STOPNIŠČE ARHIV

6 SPREJEMNA PISARNA

7 IZVIDI

8 IZVIDI

9 VODJA CENTRA

10 SEKRETAR

11 ČAJNA KUHINJA

12 P. WC

13 WC

14 WC M. ZAP.

15 WC M.

16 WC Ž., PREVIJALNICA

17 ČISTILA

18 SEJNA SOBA

19 BIOPSIJA

20 KABINA

21 ULTRAZVOK

22 KABINA

23 MAMOGRAFIJA

24 KABINA

25 KABINA

26 MAMOGRAFIJA

27 KABINA

28 KABINA

29 HODNIK

30 REZ. PROSTOR

31 REZ. PROSTOR

32 TRDI ODPADKI

33 INF. ODPADKI

34 KONTAMINIRANO PERILO

35 NEČISTO PERILO

36 ČISTILNI SERVIS

37 SKL. POSTELJE,VOZIČI,VLOŽKI

38 AVLA

39 GASILSKO DVIGALO I.

40 DVIGALO II

41 INŠT. JAŠEK II

42 DVIGALO III. NEČISTO

43 KOMORA ZA NADTLAK (STOPNIŠČE)

44 WC Ž

45 WC M.

46 STOPNIŠČE

47 HODNIK

48 SVETLOBNI JAŠEK

49 PROSTOR KLIMATOV

50 GARDEROBE M.

51 SANITARIJE

52 GARDEROBE Ž.

53 SANITARIJE

54 ČISTE UNIFORME

55 GARD. Ž. ŠTUDENTI

56 GARD. M. ŠTUDENTI

57 POŽARNO STOPNIŠČE II

58 ČISTO PERILO

59 VODOVODNA POSTAJA

60 VAKUUMSKA POSTAJA

61 KOMORA ZA NADTLAK (DVIGALO)

62 TOPLOTNA PODPOSTAJA, VZDRŽEVALEC

63 KOMUNIKACIJE

64 NN PROSTOR

65 STROJNICA INERGENA

66 ARHIV

67 POŽARNO STOPNIŠČE II

68 INŠT. JAŠEK III

KN1 – Terapije klet
V=15.000m3/h
š=20100mm v=2280mm d=10050mm

KN2 – Tehnični prostori, bife
V= 3220m3/h
š=1050mm v=1690mm d=4180mm

KN3 – Program DORA
V=4.430m3/h
š=730mm v=2280mm d=9230mm

KN4 – Ambulante prilične
V=7.350m3/h
š=1050mm v=2280mm d=9230mm

KN5 – Bolniške sobe 1.nad
V=5610m3/h
š=1050mm v=2280mm d=9230mm

KN6 – Pisarne, Predavalnice
V= 5.000m3/h
š=730mm v=2170mm d=5550mm

KN7 – Linearni pospeševalniki
V=12.300m3/h
š=1690mm v=2280mm d=9250mm

PACIENTI

AVLA DORA -SVIT

OPREMA HAKUMSKE POSTAJE
1. VAKUMSKI ČRPALKE BUSCH RP 100E
70,2 m3/h, P=2,2 kW, 400V
2. REZERVOAR VAKUMA 1500l
3. FILTER ZRAKA WMS 063E ON 32

KISIK
KOMPRIMIRAN ZRAK 5 bar
VAKUUM
KOMPRIMIRAN ZRAK 10 bar
OKSIDUL

BIT. PREMAZ Z BIT. HIDROIZOLACIJO 3 + 4 mm, ZAŠČITENO Z XPS PLOŠČAMI NA PREKLOP DEB. 12 cm

PARCELNA MEJA

REM PROJEKT d.o.o.
Podvin 102, 3310 Žalec
Tel. 03 5717705
e mail: milan.rozman@siol.net

Št.	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	IME	DATUM

RS MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova 5, LJUBLJANA

KLINIČNI ODDELEK ZA ONKOLOGIJO
V UKC MARIBOR (I. IN II. FAZA)

1:50

PID

REM – 90/2013

NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME "S"

S – 0082 Maksimiljan ROZMAN u.d.i.s.

TLORIS KLETI 1

MEDICINSKI PLINI

September 2013

2

PREPOVEDANO NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA