

Številka povabila: 431-E-DeS-1350/19
Datum: 2. 10. 2019

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Zamenjava dotrajanih regulacijskih ventilov za radiatorsko ogrevanje (Skupne službe klinike za interno med., zahtevnica št.: 027754, inv. št.: 00000000).**

Specifikacija zahtev naročnika:

Zamenjava 6 dotrajanih regulacijskih ventilov za radiatorsko ogrevanje na Kliniki za interno medicino.

- A. Interni, regulacijske veje:
1. Tripotni reg. ventil PN 16, DN 32, kvs 16, prirobnični (SBT: VXF42.32-16) – 1 kos
 2. Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, prirobnični (SBT: VXF42.40-25) – 1 kos
 3. Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, prirobnični (SBT: VXF42.20-6.3) – 2 kos
 4. Elektromotorni pogon ventila AC 230V, 3 točkovni, 800 N, hod 20 mm, 30s (SBT: SAX31.03) – 4 kos
 5. Demontaža starih in montaža novih ventilov. Priklop in preiskus delovanja – 1 kpl
- B. Interni, ogrevanje protitočnik:
1. Prehodni reg. ventil PN 16, DN 32, kvs 16, prirobnični (SBT: VVF42.32-16) – 2 kos
 2. Elektromotorni pogon ventila AC 230V, 3 točkovni, 800 N, hod 20 mm, 30s (SBT: SAX31.03) – 2 kos
 3. Demontaža starih in montaža novih ventilov. Priklop in preiskus delovanja – 1 kpl

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **4. 10. 2019 do 12:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:

nabava@ukc-mb.si
dejan.simic@ukc-mb.si

Pripravil:
Strokovni sodelavec
Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon.