

Številka povabila: 431-E-EN-SB 579/2019

Datum: 8. 10. 2019

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Evakuacijska vrata, DN št. 175810.**

Specifikacija zahtev naročnika:

Stavba 5 (Oddelek za pedopsihiatrijo)

Dodatne zahteve za vrata na evakuacijskih poteh:

- Za evakuacijo oseb mora biti omogočeno ročno odpiranje vrat, ki ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom (sistem kontrole pristopa);
- V primeru požara se morajo krmiljeno iz požarne centrale brez časovne omejitve deaktivirati vsi elektromehanski elementi sistema nadzore dostopa, ki preprečujejo ročno odpiranje vrat:
 - o električni sistem za zaklepanje ne sme onemogočati ali časovno zamikati odpiranja vrat v primeru požara ali drugih izrednih stan (tudi v primeru napake krmiljenja),
 - o električni sistem za zaklepanje mora imeti tipko za izklop v sili na obeh straneh vrat, ki mora ustrezati naslednjim zahtevam:
 - biti mora osvetljena, imeti mora operativni del v obliki gobe in stikala, ki se odpre s silo, imeti mora notranjo osvetlitev,
 - prekrita je lahko s prozornim pokrovom, da ne pride do nenamerne sprožitve,
 - sila za sprožitev tipke za izklop v sili skupaj s silo, potrebno za odprtje pokrova, ne sme preseči 80N,
 - operativni del gobaste oblike mora imeti premer najmanj 25mm,
 - višina nad tlemi ne sme preseči 1200mm (priporočena višina je 850mm),
 - označena mora biti s znakom (napis »IZKLOP V SILI – Pritisni le v primeru nevarnosti«, velikost najmanj 7 cmx 7 cm,
 - o po izklopu električnega sistema se smejo vrata ponovno zakleniti le ročno, neposredno pri vratih. Za to se predvidi npr. stikalo na ključ z električnimi kontakti. Stikalo je lahko tudi v ohišju lokalnega krmiljenja.
 - o Električni sistem za zaklepanje mora imeti v neposredni bližini vrat signalnike za prikaz stanja zaklepanja vrat. Električno zaklenjena vrata so prikazana z rdečo svetlečo diodo, izklop električne ključavnice pa z zeleno svetlečo diodo.

Zaradi možne zlorabe oz. bega otrok iz tega oddelka, se ob aktiviranju tipk o tem obvesti zaposlene (zvočna signalizacija ali prenos signala na mesto, kjer so prisotni zaposleni).

Kontaktna oseba:

Katarina Hrovat, dipl. varn. inž.

tel: 02 321 2034

e-pošta: katarina.hrovat@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 11. 10. 2019 do 8. ure.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Popuste in rabate;
- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špeditorske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštna naslova:

sanja.belko@ukc-mb.si

nabava@ukc-mb.si

Pripravila:

Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved

Strokovna sodelavka