



PODOMETNA KONTROLNA OMARICA  
MEDICINSKIH PLINOV ZA 5 PLINOV  
KISIK, KOMP.ZRAK 5, VAKUUM, N2O  
N2O - BREZ RAZVODA PO ODELKU

CEVNI RAZVOD MED.PLINOV VAKUUM IN OKSIDUL  
SE PRIKLJUČI NA OBSTOJEČ RAZVOD MED PLINOV

LEGENDA

- CEVNI RAZVOD KISIKA
- CEVNI RAZVOD KOMPR.ZRAK 5 bar
- CEVNI RAZVOD VAKUUMA
- CEVNI RAZVOD PLINA OKSIDUL
- PRIKLJUČNA SKLOPKA ZA KISIK
- PRIKLJUČNA SKLOPKA ZA KOMPR.ZRAK 5 bar
- PRIKLJUČNA SKLOPKA ZA VAKUUM
- PRIKLJUČNA SKLOPKA ZA OKSIDUL
- ODESOVALNA SKLOPKA ZA OKSIDUL
- JAVLJALNIK IZPADA MEDICINSKIH PLINOV
- ZAPORNI VENTIL

ŠTEVILO PRIKLJUČKOV  
MEDICINSKI PLIN  
DIMENZJA CEVI

ZNAČKA    xx xxx    xx x xx

b				
a				
splošno	datum	opis spremembe	spremenil	kontroliral
investitor	Univerzitetni klinični center Maribor	izvajalec	UKC MARIBOR	
investicija	UKC MARIBOR Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR	vrsta dela	STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA	
izvedba	UKC MARIBOR Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR	etapa	UKC MARIBOR ODBELEK ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI ZGRADBA ST.3, II. NADSTROPJE	
odgovorni vodja projekta	Valter ERNST univ.dipl.inž.el.ahr.	ID št.	A-0400	
odgovorni projektant	Damir JURAK univ.dipl.inž.el.ahr.	id. št.	5-0856	
projektirani		iz. projekta	009/2019	
projektirani		iz. navedb.	25_19	
konstruirani		metri	1:50	
		datum	SEPTEMBER 2019	
		list	PZI	
		sk. navedb.	2.1/MP	