

LEGENDA:

PKMDV	Pomožni kmilni modul dnevne ventilacije
00TN	Kmilna enota za odvod dima in toplote z radiatorjem
K1	Elektro pogon 24V/DC za kupolo K1 (120/150)
O1	Elektro pogon 24V/DC za okno O1 (325/70) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi
EPO1	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO1 (80/80) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO2	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO2 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO3	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO3 (200/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO4	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO4 (230/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO5	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO5 (105/181) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO6	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO6 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO8	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO8 (115/200) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO10	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO10 (115/225) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO0	Elektro pogon 24V/DC za okno EPO0 (115/280) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
V1	Elektro pogon 24V/DC za vrata V1 (70/215)
V2	Elektro pogon 24V/DC za vrata V2 (115/260)
V2	Elektro pogon 24V/DC za vrata V2 (130/300)
	Tipkalo za preprečevanje
	ROČNI JAVLJALNIK, FUNKCIJA ALARM-NAPAKA-RESET
	VEČNAMENSKI ROČNI JAVLJALNIK FUNKCIJA NADTLAK-IZPLAKOVANJE-NOT-RESET
	DEŽNI SENZOR
	TIPALO TLAKA ZUNANJE
	TIPALO TLAKA NOTRANJE

ŠT. SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS
1.	USKLADITEV TLORISOV ETAŽ S STANJEM PO ODDAJI PZI PROJEKTOV IN DODATNI POŽARNI UKREPI	februar 2018	

INVESTITOR:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA 5
1000 LJUBLJANA

PROJEKTANT:
elektrosignal, d.o.o.
Lava 6a, 3000 Celje

PROJEKT:
UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI

ŠIFRA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: VALTER ERNST univ. dipl. inž. arh.	IZS ŠT. A-0460	ŠTEVILKA PROJEKTA: 006/2013	VRSTA PROJEKTA: PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	IZS ŠT. E-1206	ŠTEVILKA NAČRTA: 5480/13	ZA GRADNJO: NOVA GRADNJA
PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	IZS ŠT. E-1206	VRSTA NAČRTA: 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME	
UDELEŽENEC RISBE: TOMAŽ JELENC, inž. el.			
RISBA: Blok shema centrale nadtlak-2		GLAVNO MERILO	
		DATUM: februar 2018	
		ŠTEVILKA RISBE: 4.6.65	

S:\projekti 2013\5480 UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI\PZI - novelacija\4.6.64_65 Blok shema centrala nadtlak.dwg
08.03.2018