

ODVOD DIMA IN TOPLOTE:

- ODTN Krmilna enota za odvod dima in toplote z nadtlakom
- K1 Elektro pogon 24VDC za kupolo K1 (120/150)
- O1 Elektro pogon 24VDC za okno O1 (325/70) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi
- EPO1 Elektro pogon 24VDC za okno EPO1 (80/80) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO2 Elektro pogon 24VDC za okno EPO2 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min 45
- EPO3 Elektro pogon 24VDC za okno EPO3 (200/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min 45
- EPO4 Elektro pogon 24VDC za okno EPO4 (230/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO5 Elektro pogon 24VDC za okno EPO5 (105/181) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO6 Elektro pogon 24VDC za okno EPO6 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO8 Elektro pogon 24VDC za okno EPO8 (115/280) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO10 Elektro pogon 24VDC za okno EPO10 (115/205) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO0 Elektro pogon 24VDC za okno EPO0 (115/280) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- V1 Elektro pogon 24VDC za vrata V1 (70/215)
- V2 Elektro pogon 24VDC za vrata V2 (115/280)
- VV2 Elektro pogon 24VDC za vrata VV2 (130/300)
- Tipkalo za prezračevanje
- ROČNI JAVLJALNIK FUNKCIJA ALARM-NAPAKA-RESET
- VEČNAMENSKI ROČNI JAVLJALNIK FUNKCIJA NADTLAK-IZPLAKOVANJE-NOOT-RESET
- DEŽNI SENZOR
- TIPALO TLAKA ZUNANJE
- TIPALO TLAKA NOTRANJE

LEGENDA POŽAR:

- Optodimni javljalec požara
- Optodimni javljalec požara v medstropju
- Ročni javljalec požara
- Izhodni modul
- Izhodni modul (230V/5A)
- Vhodni modul
- Sirena (hupa)
- Aspiracijski javljalnik
- Vzorčna komora
- Vhodni modul 2 x VH
- Napajalnik DC24V
- Magnetno držalo s stikalom (100kg)

ŠIBKI TOK:

- VTIČNICA RJ45 (enojna)
- KABELSKA POLICA PK100
- KABELSKA POLICA PK200

KONTROLA PRISTOPA:

- Čitalec
- Ključavnica
- Kontroler

ŠT. SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE:	DATUM:	PODPIS:
1.	USKLADITEV TLORISOV ETAŽ S STANJEM PO ODDAJI PZI PROJEKTOV IN DODATNI POŽARNI UKREPI	februar 2018	

PROJEKTANT: elektrosignal, d.o.o. Lava 6a, 3000 Celje

INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKT: UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: VALTER ERNST univ. dipl. inž. arh. — IZS ŠT. A-0460

ODGOVORNI PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el. — IZS ŠT. E-1206

PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el. — IZS ŠT. E-1206

IZDELOVALEC RISBE: TOMAŽ JELENC, inž. el.

ŠTEVILKA PROJEKTA: 006/2013 — VRSTA PROJEKTA: PZI

ŠTEVILKA NAČRTA: 5480/13 — ZA GRADNJO: NOVA GRADNJA

VRSTA NAČRTA: 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME

RISBA: ELEKTROINŠTALACIJA MALE NAPETOSTI TLORIS ETAŽE 05

GLAVNO MERILO: 1:100

DATUM: februar 2018

ŠTEVILKA RISBE: 4.6.44