

ŠIBKI TOK:

- VTIČNICA RJ45 (enojna)
- KABELSKA POLICA PK100
- KABELSKA POLICA PK200

KONTROLA PRISTOPA:

- Čitalec
- Ključavnica
- Kontroler

LEGENDA POŽAR:

- Optodimni javljalec požara
- Optodimni javljalec požara v medstropovju
- Ročni javljalec požara
- M701E — Izhodni modul
- M701E — Izhodni modul (230V/5A)
- M710E — Vhodni modul
- Sirena (hupa)
- ASJ — Aspiracijski javljalnik
- VZK — Vzorčna komora
- M710E — Vhodni modul 2 x VH
- NAP — Napajalnik DC24V
- MD — Magnetno držalo s sklalom (100kg)

ODVOD DIMA IN TOPLOTE:

- ODTN — Krmilna enota za odvod dima in toplote z nadtlakom
- K1 — Elektro pogon 24VDC za kupolo K1 (120/150)
- O1 — Elektro pogon 24VDC za okno O1 (325/70) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi
- EPO1 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO1 (80/80) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO2 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO2 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO3 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO3 (200/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO4 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO4 (230/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO5 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO5 (105/181) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO6 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO6 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO8 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO8 (115/260) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPO10 — Elektro pogon 24VDC za okno EPO10 (115/205) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- EPOO — Elektro pogon 24VDC za okno EPOO (115/250) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
- V1 — Elektro pogon 24VDC za vrata V1 (70/215)
- V2 — Elektro pogon 24VDC za vrata V2 (115/280)
- VV2 — Elektro pogon 24VDC za vrata VV2 (130/300)
- Tipkalo za prezračevanje
- ROČNI JAVLJALNIK: FUNKCIJA ALARM-NAPAKA-RESET
- VEČNAMENSKI ROČNI JAVLJALNIK FUNKCIJA NADTLAK-IZPLAKOVANJE-NOOT-RESET
- DEŽNI SENZOR
- TIPALO TLAKA ZUNANJE
- TIPALO TLAKA NOTRANJE

ŠT. SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE:	DATUM:	PODPIS:
1.	USKLADITEV TLORISOV ETAŽ S STANJEM PO ODDAJI PZI PROJEKTOV IN DODATNI POŽARNI UKREPI	februar 2018	

INVESTITOR
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA 5
1000 LJUBLJANA

PROJEKTANT
elektrosignal, d.o.o.
Lava 6a, 3000 Celje

PROJEKT
UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI

ŠIFRA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: VALTER ERNST univ. dipl. inž. arh.	IZS ŠT.: A-0460	ŠTEVILKA PROJEKTA: 006/2013	VRSTA PROJEKTA: PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	IZS ŠT.: E-1206	ŠTEVILKA NAČRTA: 5480/13	ZA GRADNJO: NOVA GRADNJA
PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	IZS ŠT.: E-1206	VRSTA NAČRTA: 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME	
IZDELOVALEC RISBE: TOMAŽ JELENC, inž. el.			

RISBA
ELEKTROIŠTALACIJA MALE NAPETOSTI
TLORIS ETAŽE 17

GLAVNO MERILO: 1:100
DATUM: februar 2018
ŠTEVILKA RISBE: 4.6.56

S:\projekti 20135480 UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI\PZI - novelacija\4.6.15 - 20 Elektroinštalacija male napetosti NOVO.dwg
09.03.2018