



SIMBOL

OPIS SVETILKE

A01 enakovredno kot naprimer
LVAL HONY LED 34W/3874lm/4000K

A02 enakovredno kot naprimer
IN DLSB LED 29W/2930lm/4000K (818712434001)

A03 enakovredno kot naprimer
VVRITICH RAMBO-LED 1700-4K (084041)

A03_P enakovredno kot naprimer
VVRITICH RAMBO-LED 1700-4K (084041) - POKONČNA NAMESTITEV

A04 enakovredno kot naprimer
BEGHELLI BS100 LED (288ED)

A05 enakovredno kot naprimer
PIL OLUSAR 30 TECH (303551)

A06 enakovredno kot naprimer
PRISMA ALU WALL 307324 - 4.8W, Led

Z01 enakovredno kot naprimer
BEGHELLI 12183 LOGICA LED 11W SE 1/23h, IP65

Z02 enakovredno kot naprimer
BEGHELLI 19332 L LARO DW RC LG 24W SESAM1/23h, IP43

Z03 enakovredno kot naprimer
BEGHELLI 19305 INDICA LED DF20M LG SAPS 1/23h, IP42 + 19384 - LEVODESNO

Z04 enakovredno kot naprimer
BEGHELLI 19315 INDICA LED DF20M LG SAPS 1/23h, IP42 - RAVNO, NA STENI

zamenjava AKU modula v obstoječi svetilki
BEGHELLI Inverter Logica 12126

LEGENDA STIKAL:

NAMADNO STIKALO

IZKLENČNO STIKALO

SERVISNO STIKALO

KRIŽNO STIKALO

TRIPALO

SENZOR

OBSTOJEČA

OBSTOJEČA HOSPITALNA STOLPNICA

DOGRADITEV

GASILSKIH DVIGAL

1. USKLADITEV TLORSOV ETIŽA S STANJEV PO ODDAJI PZI PROJEKTOV IN DODATNI POŽARNI UKREPI		18.04.2018	PODPIS
ŠT. SPREMEMBE		DATAJKE	PROJEKTANT
INVESTITOR		MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	ŠTEFANOVA 5
1000 LUBLJANA			
PROJEKT		ŠIFRA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	
UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI		IZS. ST.	ŠTEJLA PROJEKTA
VALTIER ERNST univ. dipl. inž. arh.		A-0460	PZI
GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.		IZS. ST.	ŠTEJLA NACHTA
GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.		E-1206	NOVA GRADNJA
GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.		E-1206	4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME
TOMAŽ JELENC, inž. el.		GLAVNO MERILO	1:100
ELEKTROŠTALACIJA RAZSVETLJAVE		DATAJKE	18.04.2018
TLORS ETIŽA 13		ŠTEJLA RISBE	