S:\projekti 2013\5480 UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI\PZI - novelacija\4.6.64_65 Blok shema centrala nadtlak.dwg
08.03.2018



LEGENDA:

PKMDV	Pomožni krmilni modul dnevne ventilacije
ODTN	Krmilna enota za odvod dima in toplote z nadtlakom
K1	Elektro pogon 24VDC za kupolo K1 (120/150)
O1	Elektro pogon 24VDC za okno O1 (325/70) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi
EPO1	Elektro pogon 24VDC za okno EPO1 (80/80) kot odpiranja krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO2	Elektro pogon 24VDC za okno EPO2 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO3	Elektro pogon 24VDC za okno EPO3 (200/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO4	Elektro pogon 24VDC za okno EPO4 (230/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO5	Elektro pogon 24VDC za okno EPO5 (105/181) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO6	Elektro pogon 24VDC za okno EPO6 (80/80) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO8	Elektro pogon 24VDC za okno EPO8 (115/260) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPO10	Elektro pogon 24VDC za okno EPO10 (115/205) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
EPOO	Elektro pogon 24VDC za okno EPOO (115/260) kot odpiranja obstoječega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45
V1	Elektro pogon 24VDC za vrata V1 (70//215)
V2	Elektro pogon 24VDC za vrata V2 (115/260)
VV2	Elektro pogon 24VDC za vrata VV2 (130/300)
▲▼	Tipkalo za prezračevanje
□	ROČNI JAVLJALNIK FUNKCIJA ALARM-NAPAKA-RESET
⁝	VEČNAMENSKI ROČNI JAVLJALNIK FUNKCIJA NADTLAK-IZPLAKOVANJE-NODT-RESET
MS	DEŽNI SENZOR
TZ	TIPALO TLAKA ZUNANJE
TN	TIPALO TLAKA NOTRANJE

ŠT. SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS
1.	USKLADITEV TLORISOV ETAŽ S STANJEM PO ODDAJI PZI PROJEKTOV IN DODATNI POŽARNI UKREPI	februar 2018	

INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA

PROJEKTANT: elektrosignal, d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje

PROJEKT: UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI

ŠIFRA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: VALTER ERNST univ. dipl. inž. arh.	IZS ŠT. A-0460	ŠTEVILKA PROJEKTA: 006/2013	VRSTA PROJEKTA: PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	IZS ŠT. E-1206	ŠTEVILKA NAČRTA: 5480/13	ZA GRADNJO: NOVA GRADNJA
PROJEKTANT: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	IZS ŠT. E-1206	VRSTA NAČRTA: 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME	
IZDELOVALEC RISBE: TOMAŽ JELENC, inž. el.		GLAVNO MERILO:	
RISBA: Blok shema centrale nadtlak		DATUM: februar 2018	
		ŠTEVILKA RISBE: 4.6.64	