


EVP 1

204/250



Klet etaža OK- obstoječe stopnišče 1

Tipska protipožarna kovinska enokrilna gladka drsna vrata(na meji med požarnimi sektorji) z krmiljenjem preko požarne centrale. Vrata so na električni pogon, ki omogočajo avtomatsko zapiranje, ter ustrezno opremo za priključitev na AJP in CNS. Vrata so stalno odprta, krilo se zapelje med dve steni, ter je v odprtem stanju nevidno. Krilo je dodatno opremljeno z vrati za osebni prehod brez praga opremljenimi z ustrezno antipanič kljuko (drog) in samozapiralom - svetle širine min. 120 cm. Barva vrat v tonu po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za vrata EI 60 - C4 .

1

1

2