

SHEME : kupole, rešetke, el. pogoni	Št. proj. 006/2013 M 1 : 100	SKUPAJ
<p>EPO7</p> <p>Stopnišče 2, etaža 02.</p> <p>Predelava obstoječega okna za vpih za prezračevanje stopnišča 2.</p> <p>REŠETKA AR- 3425X425 - GLEJ PROJ. STROJNIH INSTALACIJ!</p>		1
<p>EPO8</p> <p>Dobava in montaža el. pogona za odpiranje obstoječega fasadnega okna dim. cca 115/260 cm, sicer enake izvedbe in obdelave kot EPO2.</p>		2
<p>EPO9 205/190</p> <p>Predelava obst. okna v etaži 05 stopnišče 1 za izvedbo 2 kanalov za dovod nadtlaka v stopnišče 1. Zapiranje okna z izolacijskim panelom 8 cm, RAL po izbiri projektanta, z izrezom za izvedbo dveh kanalov.</p>		2
<p>EPO10 115/205</p> <p>Etaža 03.</p> <p>Predelava obstoječega okna za odvod nadtlaka iz stopnišča 1. izvedbe in obdelave kot EPO2.</p>		1
<p>OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !</p>		L7