






SHEME POŽARNIH VRAT		Št. proj. 006/2013 M 1 : 100	L	D	SKUPAJ
VP1	70/215	 <p>Tipska, protipožarna, notranja, enokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zaščitenem podboju. Podboj je pleskan z ustrezno protipožarno barvo po izboru projektanta. Vratno krilo ima gladko, požarno varno polnilo, opremljeno je s tipskim protipožarnim okovjem, inoks protipožarno kljuko, cilindrično ključavnico, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za EI 90 - S. Barvana v tonu po izboru projektanta ! V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !</p>		17	17
VP2	200/215	 <p>Vrata v OK - iz delilne kuhinje v novi prizidek gasilska dvigala Tipska, protipožarna, notranja, dvokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zaščitenem podboju. Podboj je pleskan z ustrezno protipožarno barvo po izboru projektanta. Vratno krilo ima gladko, požarno varno polnilo, opremljeno je s tipskim protipožarnim okovjem, inoks protipožarno kljuko EN 179 v smeri evakuacije, inoks kljuko (bunko) v avli cilindrično ključavnico, samozapiralom in el. prijemnikom (kot napr. 118F.14....A71 PROFIX 2). Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za EI 60 - CS200. Barvana v tonu po izboru projektanta ! V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Vrata so priključena na sistem kontrole dostopa, požarno centralo in CNS.</p>			1
VP3	150/215	 <p>Tipska, protipožarna, notranja, dvokrilna asimetrična vrata v kovinskem protikorozijsko zaščitenem podboju. Podboj je pleskan z ustrezno protipožarno barvo po izboru projektanta. Vratno krilo ima gladko, požarno varno polnilo, opremljeno s tipskim protipožarnim okovjem, inoks protipožarno kljuko, cilindrično ključavnico, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za EI 90 - CS200. Barvana z ustrezno protipožarno barvo v tonu po izboru projektanta ! V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !</p>		1	1
VP3X	130/215	Tipska protipožarna vrata enake izvedbe in obdelave kot VP3, le enokrilne izvedbe.		1	1
VP4	200/250 + 50 - SVETLE ŠIRINE 120	 <p>Protipožarna, dvokrilna, asimetrična zastekljena vrata iz kovinskih ognjevarnih profilov v kovinskem protikorozijsko zaščitenem podboju, zastekljena z požarno varnim prozornim steklom EI 60. (lepljeno, z vmesnim gelom deb. 23 mm). Podboj je pleskan z ustrezno protipožarno barvo po izboru projektanta. Glavno vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico, panično inoks kljuko EN 179 v smeri evakuacija, inoks kljuko (bunko) v avli in samozapiralom. Vrata imajo fiksno zastekljeno nadsvetlobo. Vrata z ustreznimi atesti in certifikati za EI 60 - CS200. Barva po izboru projektanta ! V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po predlogi uporabnika v površini 30 % skupne površine stekla. Vrata so priključena na sistem kontrole dostopa, požarno centralo in CNS.</p>	15		15
VP4X	200/250 - SVETLE ŠIRINE 120	Protipožarna vrata enake izvedbe in obdelave kot VP4, le brez požarne zapore v sek. stropu.		1	1
VP5	204/300 - SVETLE ŠIRINE 120	 <p>Protipožarna stena iz kovinskih ognjevarnih profilov, zastekljena z požarno varnim steklom EI 60. (lepljeno, z vmesnim gelom deb. 23 mm) Stena ima enokrilna vrata, zastekljena s prozornim požarno varnim steklom EI 60 - CS200. Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico, panično inoks kljuko EN 179 in samozapiralom. Vrata imajo fiksno zastekljeno nadsvetlobo in fiksno zastekljeni stranski svetlobi. Vrata z ustreznimi atesti in certifikati za EI 60 - CS200. Barva po izboru projektanta ! V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po predlogi uporabnika v površini 30 % skupne površine stekla.</p>	13		13
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					L1