



Obstoječa varnostna razsvetljava in javljanje požara

Nova varnostna razsvetljava in javljanje požara



- PS** -Obstoječ požarni sektor
- PS** -Nov požarni sektor
- Obstoječa stena v meji požarnih sektorjev
- Nova stena (ali oblaganje obstoječe stene) na mejah požarnih sektorjev
- ➔ Odvajanje zračnega toka iz sistemov nadtlaka

- ① -Naprave za zasilne izhode po SIST EN 179
- ② -Naprave za izhode ob paniki po SIST EN 1125



Naročnik:	Arhitekt Ernest d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 3000 Celje	Investitor:	Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Izvajalec:	AKTIVA varovanje Kraljeviča Marka ul. 5 2000 Maribor tel.: 02/230-30-10	Objekt:	UKC MARIBOR - dograditev gasilskih dvigal k hospitalni stolpnici
Ime:	Danilo FRAS, ude	Del objekta:	ETAŽA 03
Odgoj. projektant:	Danilo FRAS, ude	Vsebina:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
Str. sodelavec:	Blaž OREŠNIK mag. i.	Številka načrta:	ŠPV 9-4468-IPE/13
Datum:	JANUAR 2018	Format:	A3
		List št.:	5/18