

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV
ODDELEK NABAVE OPREME

Tel.: 02/321-26-09

Štev.: 460-42-(810203)/2020-5

Dne: 17. 8. 2020

ZADEVA: 3. Popravek razpisne dokumentacije

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov«, objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 23. 7. 2020, št. objave JN004690/2020-B01 in v Uradnem listu EU, št. objave 2020/S 142-348824 in popravkoma št. 1 in št. 2 kot sledi v nadaljevanju:

Naročnik v Razpisni dokumentaciji (dokument POPISI) spreminja določilo, kot je bilo objavljeno v odgovoru dne 13. 8. 2020 in objavlja popravek priloge Razpisne dokumentacije »POPISI – popravek št. 2«, v zavihku »GO dela FAZA1: OBR 2/2- Popravek 2«, v zavihku »strojni FAZA1: OBR 2/3- Popravek 2« in v zavihku »elektro FAZA 1: OBR 2/4- Popravek 2«.

1. Druga opomba v obrazcu »POPISI – popravek 2«, zavihek »GO dela FAZA1«: OBR 2/2- Popravek št. 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik **mora** na označena polja z rumeno barvo »Cena na EM brez DDV« vpisati cene posameznih postavk brez DDV.«
2. Šesta opomba v obrazcu »POPISI – popravek 2«, zavihek »strojni FAZA1«: OBR 2/3- Popravek št. 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik **mora** na označena polja z rumeno barvo »Cena na EM brez DDV« vpisati cene posameznih postavk brez DDV.«
3. Deveta opomba v obrazcu »POPISI – popravek 2«, zavihek »elektro FAZA1«: OBR 2/4- Popravek št. 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik **mora** na označena polja z rumeno barvo »Cena na EM brez DDV« vpisati cene posameznih postavk brez DDV.«

Hkrati naročnik odpravlja napako v obrazcu »POPISI – popravek 2« in spreminja zahtevo v »POPISI – popravek št. 2«, v zavihku »elektro FAZA 1: OBR 2/4- Popravek 2«:

1. Zahteva in količina v točki 1.10 se po spremembi glasi:

1.10	Variable Speed Drive 22 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P- 22 /35B		2,0	kom
------	---	--	------------	-----

2. Zahteva v točki 1.17 se po spremembi glasi:

1.17	Dušilna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN 125 , kvs 1000, tesno zapiranje SIEMENS: VKF46.125		1,0	kom
------	---	--	------------	-----

Ponudniki naj uporabijo objavljen popravek obrazca POPISI- popravek št. 2.

Oddelek nabave opreme

Priloga:

- Popisi_popravek 2

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)

