

Številka povabila: 197/20
Datum: 18.08.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Namestitev UV sistema za dezinfekcijo zraka iz COVID prostorov 2. nadstropja ginekologije.**

Specifikacija zahtev naročnika:
Objekt: COVID 2. nadstropje ginekologije

1. Odvod zraka iz Covid prostorov 1 KPL
Ponudba vsebuje:
 - Sistem za UV dezinfekcijo zraka v sistemih ventilacije tip SCU-UV-D99 782X630X1000-2 kosa-a
 - Priključni kanali iz obstoječega sistema dimenzije 1000X1200, smer izpiha zraka vertikalno, cca. 5m nad nivojem tal
 - Zaščitna rešetka na koncu kanala
 - Priključitev SCU-UV sklopa na obstoječi klimatski sistem
 - Izdelavo dokumentacije za izvedbo strojnih del, ki jo predhodno potrdi investitor
 - Investitor zagotovi električni priključek enote na zunanji strani in izvede potrebne preboje v steni
 - Investitor zagotovi prisotnost zaposlenega, ki zna uporabljati in regulirati obstoječe sisteme
 - Sistem v času sanacije ne sme obratovati
 - Zaščita gradbišča je stvar investitorja

Rok za izvedbo:

- 8 delovnih dni izdelava dokumentacije za izvedbo
- 20 delovnih dni za dobavo in izvedbo po potrditvi dokumentacije

Kontaktna oseba:
Igor TRSTENJAK, inž.el.
Tel.: 02 321 23 86
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **24.08 2020 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.