

Številka povabila: 178/20  
Datum: 25.08.2020

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Storitev ročnih in prevoznih gasilnih aparatov..

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Oskrba in vzdrževanje

Spoštovani,

Naročamo storitev, ki se mora opraviti v mesecu septembru 2020, ker poteče veljavnost potrdila v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. [108/04](#), [116/07](#), [102/09](#) in [55/15](#)) ter Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. [22/95](#), [102/09](#) in [60/20](#)).

Specifikacije za navedeno storitev:

Na ponudbo navedite ceno za pregled in preizkus gasilnika in hidranta na kos ((za pregled se predvideva cca. 735 gasilnikov: 329 x prah S6, 45 x prah S9, 7 x prah S2,3 ter 2x prah S50, 8X CO210, 300 x CO25kg, 23x CO2-1,2,3kg; 5x W6 pena) ter tlačni preizkus 8kos CO210kg in 12x gasilnik vodo). Hidrant 251 kos zunanjih in notranjih hidrantov – ponudba naj zajema pregled in tlačni preizkus hidrantov, tako zunanjih kot notranjih.

V ponudbo vključite tudi ceno novih gasilnikov na CO2/kos (predvidoma 7 kos) in ceno novih gasilnikov na prah (predvidoma 21kos).

V ponudbo se naj vključi celoten pregled na kos s kontrolo seznama gasilnikov, v ponudbo naj bo vključena tudi označitev manjkajočih oznak gasilnikov in hidrantov, plombiranje, tlačna cev, varovalka, namestitev gasilnikov na pravilno mesto v skladu s načrtom. V ponudbi naj bo zajeto ves dodaten material potreben pri pregledu in preizkusu.

Menjava gasilnikov: 21x S6V in GD6  
7xCO25  
Skupaj 28kos

**731kos**

**Pregled gasilnikov:**

**251 kos**

**Pregled in preizkus hidrantov:**

Pregled gasilniki

p6	<b>329kos</b>
P2,3	<b>7kos</b>
P9	<b>45kos</b>
S50	<b>2kos</b>
CO210	<b>8kos</b>
CO25	<b>300kos</b>
CO22,3	<b>23kos</b>

W6 pena	<b>5kos</b>
W9DN voda	<b>12kos</b>
skupaj	<b>731kos</b>

V ponudbi upoštevajte naslednje predpise:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (RS 43/2011)
- Zakon o varstvu pred požarom (RS 3 /2007)
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
- Uradni list RS, št. 89/99, 39/05
- Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)
- Pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme

#### SPLOŠNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PO NADCA STANDARD

1. NAPA IN LOČENI ODVODI
  - Zaščita vseh mejnih delovnih površin
  - Zaščita delovne površine
  - Demontaža pokrovov ter izmenjalnikov toplote
  - Nanašanje kemične sestavine v oblike pene
  - Krtačenje zažganih delov
  - Splahnjevanje oz. nadtlačno odstranjevanje čistila
  - Poliranje in nanos zaščitnega premaza INOX
  - V primeru sestavnega materiala AL, poliranje
2. VENTILATORJI IN NAPRAVE ZA LOKACIJSKO ODSESOVANJE
  - Demontaža zaščitnih pokrovov
  - Demontaža jermenov in drugih vitalnih sklopov
  - Doklop el. Napajanja
  - Zaščita vitalnih delov (ležaji)
  - Nanašanje kemične sestavine v obliki pene
  - Krtačenje zažganih delov
  - Splahnjevanje oz. nadtlačno odstranjevanje čistila
3. KANALSKI SISTEM SUHO ČIŠČENJE
  - Pregled projektne dokumentacije
  - Zaznamba prehodnih delov in mesta zapor
  - Vstavljanje zapornih balonov
  - Izbira procesa čiščenja (nadtlačno-zrak/ščetkanje)
  - Zaznamba mesta lokacijskega odsesovanja do 7000m3/h
  - Vgradnja revizijskih odrtin
  - Izvedba dodeljenega procesa čiščenja
  - Zapiranje sistema
  - Po potrebi dezinfekcija
4. KANALSKI SISTEM\_KEMIČNA PENA
  - Pregled morebitnih netesnosti
  - Zaščita mejnih prostorov
  - Namestitvev odsesovalnih mest
  - Vgradnja revizijskih odprtih
  - Strojno nanašanje kemične pene na stene kanalskega sistema
  - Dodelitev procesa odstanjevanje glede na razgradnjo nabrane kontaminacije (ščetkanje/splahnjevanje)
  - Izvedba procesa
  - Zapiranje sistema z pregledom uspešnosti

Kontaktna oseba:

Katarina Hrovat, dipl.var.inž.

Tel.: 02 321 20 34

E-pošta: katarina.hrovat@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **26.08. 2020** do **10:00** ure.

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

[blanka.rajner@ukc-mb.si](mailto:blanka.rajner@ukc-mb.si)

Pripravil:

Ekonomska referentka:

Blanka RAJNER, ekonom. tehnik