

Številka povabila: 250/2020  
Datum: 22.09. 2020

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Pregled požarnih loput.

Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Tehnične delavnice

1. PREGLED POŽARNIH LOPUT V SKLADU Z EN 15423:2008 IN NAVODILI PROIZVAJALVA
  - pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade)
  - pregled električne napeljave pogona
  - pregled električne napeljave signalizacije
  - pregled čistosti lopute in po potrebi očistiti
  - pregled stanja lamele in tesnil, po potrebi popraviti, zabeležiti popravilo
  - pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca
  - pregled delovanja lopute v položaju ODPRTO in ZAPRTO, z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu
  - pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju ODPRTO in ZAPRTO, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu
  - izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev)
  - izdaja potrdila, da je požarna loputa ostala puščena v delovni legi ODPRTO
2. MATERIAL:
  - elektro motor Belimo 1 KPL
  - Adapter Belimo 2K-BF 1 KPL
  - Ščitnik in nosilec motorja 1 KPL

Kontaktna oseba:  
Viko ROJ, dipl. inž. stroj.  
Tel.: 02 321 23 87  
E-pošta: [viko.roj@ukc-mb.si](mailto:viko.roj@ukc-mb.si)

Rok za sprejem ponudb: **23.09.2020 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozní stroški, dnevnice, ...)

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

[blanka.rajner@ukc-mb.si](mailto:blanka.rajner@ukc-mb.si)

Pripravila:  
Ekonom. Referent:  
Blanka Rajner