

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## **KLIMATSKE NAPRAVE ZA OPERACIJSKI BLOK - OP dvorana 10**

### **SPECIFIKACIJA ZAHTEV A:**

**SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto) – specifikacija A1 - 1 kpl:**

#### **Z.Š. ZAHTEVA**

1. Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
2. HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. Območje delovanja hlajenja: Vsaj v območju od -15°C do +43°C zunanje temperature;
5. Območje delovanja gretja: Vsaj v območju od -15°C do +20°C zunanje temperature;
6. Stropne izvedbe z štirismernim vpihom;
7. Brežžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitve smeri izpiha zraka enot.

#### **V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:**

- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa, po potrebi s prilagoditvijo stropa;
- demontaža 1 kom. obstoječe dotrajane klima naprave (notranja in zunanja enota) z odvozom na deponijo;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- inštalacijski kanali;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote.
- gradbena in slikopleskarska popravila.

**OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE za OPREMO – Zap. št. 4:  
Klimatske naprave za OPERACIJSKI BLOK - OP dvorana 10 – specifikacija A**

Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti  $SEER \geq 6,10$ , zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti  $SCOP \geq 3,40$ , zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.

**Način dokazovanja:**

**Ponudnik mora ponudbi priložiti:**

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
- ali
- nalepko o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

