

KLIMATSKE NAPRAVE ODDELKA ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO - prostor zamrzovalniki

SPECIFIKACIJA ZAHTEV A:

SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto) – specifikacija A1 - 1 kpl:

Z.Š. ZAHTEVA

1. Notranja klimatska enota sistema (split) samo za hlajenje;
2. HLADILNA MOČ: Od vključno 13,4 kW do vključno 14,4 kW;
3. Stropne izvedbe z štirismernim vpihom;
4. Območje delovanja hlajenja: Vsaj v območju od -15°C do +43°C zunanje temperature;
5. Brežžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavev smeri izpiha zraka enot.

V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:

- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa, po potrebi s prilagoditvijo stropa;
- demontaža 1 kom. obstoječe dotrajane klima naprave (notranja in zunanja enota) z odvozom na deponijo notranje enote in predajo zunanje enote naročniku;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- inštalacijski kanali;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote.
- gradbena in slikopleskarska popravila.

**OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE za OPREMO – Zap. št. 1:
Klimatske naprave ODDELKA ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO - prostor
zamrzovalniki – specifikacija A**

Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti $SEER \geq 6,10$, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti $SCOP \geq 3,40$, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
- ali
- nalepko o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

