OBSTOJEČ DV. VOD "H9.4"
obstoječe krilo v 2.nadstropju
priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi, pod stropom 1. nadstropja se izvedejo le novi priključki:
– vod. instalacija se priključi na dovode do neobnovljenih sanitarij
– odtočna kanalizacija se priključi na obnovljen dv. vod H9

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "H9"
– hladna in topla voda (p.c.50, p.c.25): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obstoječ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "M3"
– hladna in topla voda, 2x(p.c.25): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– padavinska kanalizacija (Lf125): priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "C9"
– hladna in topla voda 2x(p.c.25) ter cirkulacija (p.c.20): obst. dvižni vod ostane v uporabi
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obstoječ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEČA FEK. ODTOČNA KANALIZACIJA SE PRILAGODI NA OBNOVLJEN DV. VOD

OBSTOJEČA VODOVODNA INSTALACIJA PRILAGODNA NA OBSTOJEČ DV. VOD

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD – MEHČANA HLADNA VODA (NiRo DN32): zaščiti tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "F9"
– hladna in topla voda, 2x(p.c.25): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.15): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obstoječ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "M4"
– vodovod/hidrantni vod (p.c.50): zaščiti tik nad tlemi
– padavinska kanalizacija (Lf125): priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "E9"
– hladna in topla voda, 2x(p.c.20): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "D9"
– hladna in topla voda, (p.c.50, p.c.40): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obstoječ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "M5"
– hladna in topla voda, 2x(p.c.20): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– padavinska kanalizacija (Lf125): priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "C9"
– hladna in topla voda, 2x(p.c.25): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obstoječ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "M6"
– vodovod (3xp.c.): vse cevi odstraniti
– padavinska kanalizacija (Lf100): priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "B9"
– hladna in topla voda, 2x(p.c.20): zaščiti tik nad tlemi
– cirkulacija (p.c.20): priključiti na dv. vod tople vode pred čepom
– fek. kanalizacija (Lf100): priključiti na obstoječ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEČ DVIŽNI VOD "M7"
– padavinska kanalizacija (Lf100): priključiti na obst. dvižni vod tik nad tlemi

PRIKLJUČITI NA OBSTOJEČE INSTALACIJE PITNE VODE (hladna voda skupaj s hidrantnim omrežjem, topla vode ter cirkulacija). V KLETI ZGRADBE
TOČNA LOKACIJA PRIKLJUČKA SE DOLOČI NA KRAJU SAMEM OB PRISOTNOSTI TER PO NAVODILIH PREDSTAVNIKA VZDRŽEVALNE SLUŽBE INVESTITORJA !

OPOMBA :
– PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO PREVERITI USKLAJENOST MED DEJANSKIM STANJEM OBJEKTA TER PRIDOBLJENO PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA IN NADZOR !
– VSE OBSTOJEČE INSTALACIJE VODOVODA IN KANALIZACIJE, KI POTEKAJO V DVOJNEM STROPU 1. NADSTROPJA TER V UTORIH NOSILNIH STEBROV IN NE BODO VEČ V UPORABI ZARADI PRENOVE 2. NADSTROPJA (vsi dvižni vodi razen delno "D9"), JE POTREBNO OBVEZNO ODSTRANITI !
– VSA DELA NA OBMOČJU OP–BLOKA SE LAHKO IZVAJAJO LE PO DOGOVORU S PREDSTAVNIKOM INVESTITORJA, KI DOLOČI ČAS IN KRAJ IZVEDBE (predvidoma hkratna dela le na območju ene ali največ dveh vertikal v omejenem času) !
– VSAKO DELOVIŠČE JE POTREBNO USTREZNO ZAŠČITITI (protiprašna zaščita, dostopnost ...), PREDVIDENO PO GRADBENO–ARHITEKTURNEM NAČRTU !

LEGENDA:
- HLADNA VODA
- TOPLA VODA
- CIRKULACIJA
- FEKALNA KANALIZACIJA
- ODVOD KONDENZATA
- ODZRAČEVALNE KANALIZACIJE

M6 OZNAKA OBSTOJEČEGA DVIŽNEGA VODA povzeto po osnovnem načrtu (MEDICOINGINEERING, feb.1979)

B9.2 OZNAKA NOVEGA DVIŽNEGA VODA priključi cevi skozi medstropno ploščo

(B9.2) OZNAKA NOVEGA DVIŽNEGA VODA ni prehoda cevi skozi medstropno ploščo

Spremembe | Datum

PREBOJ, Vasja Čič, s.p.
Strossmayerjeva 11, 2000 Maribor
Tel.: 040–476–700

Investitor: **UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR**
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Objekt: ODDELEK ZA PLASTIČNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR

Vrsta projekta: PZI | Št. načrta: 17-15/2019.SI

Vrsta načrta: NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

Risba: vodovod in kanalizacija TLORIS 1.etaže / OP-BLOK

Vodja projekta: Marko SORŠAK, univ.dipl.inž.arh. (ZAPS 0567-A)

Projektirani inženir: Vasja ČIČ, univ.dipl.inž.str. (IZS 0-1099)

Sodelavec: Karl JARC (IZS 5-0670)

Številka projekta: 17-15/2019 | Merilo: 1:50

Datum: januar 2020 | Št. risbe: 01