



2 - NOTRANJA ENOTA
DAKIN FXA025A
Hlajenje Qh = 2,8 kW
Ogrevanje Qg = 3,2 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 0,4A
Električno napajanje 1~ 230V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 290 x 795 x 266 mm
Teža = 12 kg

3 - NOTRANJA ENOTA
DAKIN FXA025A
Hlajenje Qh = 2,2 kW
Ogrevanje Qg = 2,5 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 0,3A
Električno napajanje 1~ 230V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 290 x 795 x 266 mm
Teža = 12 kg

4 - NOTRANJA ENOTA
DAKIN FXA025A
Hlajenje Qh = 1,7 kW
Ogrevanje Qg = 1,9 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 0,3A
Električno napajanje 1~ 230V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 290 x 795 x 266 mm
Teža = 12 kg

Spremembe	Datum
PREBOJ, Vasja Čič, s.p.	
Strossmayerjevo 11, 2000 Maribor	
Tel.: 040-476-700	
Investitor	UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
	Ljubljanska ulica 5
	2000 Maribor
Opis	ODELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	St. načrt
	17-15/2019.SI
Vrsta načrta	NAČRT STROJNINH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
Priloge	Načrtje
	TLORIS 2 etaže / ODD. ZA PLASTIČNO KIRURGIJO
Vešanje	Martino SCHREŠAK, univ.dipl.inž.arh.
Projektirano	17-15-2019
Projektirani	Vasja Čič, univ.dipl.inž.st.
Obliko	17-15-2019
Sodržavci	Karl JARC, univ.dipl.inž.st.
Obliko	17-15-2019
Obliko	17-15-2019
Datum	januar 2020
	St. risbe
	10