

SHEMA VRAT in NOTR. OKEN

PV-1

M 1:50

PV-1-Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih dvokrilnih polnih požarnih vrat.

Vrata so ravne gladke izvedbe EI-30-C zidarskih dimenzij cca. 200x220cm (svetla mera prehoda min. =180/210cm) v skladu z navodili proizvajalca vrat s kovinskimi podboji. Požarna vrata so iz vročecinkane pločevine in barvana. Polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken. Montaža je v mavčni steni. Vrata imajo samozapiralo.

V primeru požara morajo vrata v celoti skupaj s podboji in stikom pri tleh zagotavljati požarno odprnost EI-30. Vrata imajo v spodnjem delu ustrezen ekspanzirajoči protipožarni profili.

Vrata so stalno odprta in priklopljena na magnet, ki drži vrata odprta. Vrata se zaprejo, ko požarna centrala javi požar magnetu, kateri spusti vrata in se samodejno zaprejo.

Vsako vratno krilo ima minimalno štiri kromirana nasadila štirikratno vijačena. Opremljena so antipanik okovjem vrat za izhod v sili na obeh krilih, ki ga sestavljata ključavnica in potisna ploščica, ki mora biti obrnjena navzdol, da prepreči poškodbe in skonstruirana tako, da lahko vrata odpremo le z enkratnim pritiskom na potisno ploščico dolžine min. 80cm. Vrata imajo možnost interventnega odpiranja-antipanična kljuko na obeh krilih. Iz druge strani je vrata možno odpreti s kljuko. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan (po barvi RAL lestvice po izboru projektanta) in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili in kljuko po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata in magnet. Tesnenje je s trajno elastičnim tesnilom. Ponudba mora vključevati priklop vrat na požarno centralo zaradi požarnega zapiranja. Vrata imajo samozapiralo. Samozapiralo mora biti takšno, da se vrata zaprejo najprej eno krilo in nato drugo krilo - prednostno zapiranje enega krila. Vrata so akustično izolirana. Zvočna izolativnost vrat >35dB.

SKUPAJ:

1

**SMER ODPIRANJA JE POTREBNO
PREVERITI NA TLOSTISU !!!**

OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU.

**DETAJLNI IZGLED OKEN IN VRAT SE
BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH
NAČRTIH!**

**DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE
PRITRDITVE MORA POTRDITI
PROJEKTANT.**

**KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA
SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI
VZORCEV!**

