

ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR		ŠT. PROJ.:17-15/2019	
SHEMA VRAT in NOTR. OKEN		V-2	M 1:50
<p>V-2 (sanitarije)-dobava in montaža ravnih gladkih polnih enikrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 80/210cm, zidarska odprtina cca. 90/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa.. Vrata se montirajo v steno debeline do 15,0cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat(zelena) po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. V vrata se vgradi prezačevalna alu rešetka dimenzij ca. 40/8cm z možnostjo regulacije pretoka zraka (rešetka se lahko zapre)</p> <p>Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev . Sistem ima centralno tesnilo in notranje priprno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v siporeks steni deb. do 25,0cm . Vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijadena-ojačano okovje. Opremljena so z ključavnico za sanitarije - možno je interventno odpiranje iz zunanje strani, in kljuko s ščitom, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL - mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.</p>			
		SKUPAJ:	1
		<p>SMER ODPIRANJA JE POTREBNO PREVERITI NA TLOSTISU !!!</p> <p>OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU.</p> <p>DETAJNI IZGLED OKEN IN VRAT SE BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH NAČRTIH!</p> <p>DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE PRITRDITVE MORA POTRDITI PROJEKTANT.</p>	
		<p>KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI VZORCEV!</p>	

