

**Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo "Nabava energijsko učinkovitih klimatskih naprav", objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 4. 1. 2021, številka objave JN000010/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 5. 1. 2021, številka objave 2021/S 002-002359, naročnik dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

Za vse SPLIT sisteme, kjer v Specifikaciji zahtev naročnika ni navedeno temperaturno območje delovanja velja:

- Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature.
- Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature.

Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati zgoraj navedeno dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Služba za nabavo opreme, materiala in storitev  
Oddelek nabave opreme

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)