


**OPOMBA:**

- V predmetnem načrtu s področja elektrotehnike je obravnavan le sistem zaščite pred delovanjem strele na delu strehe objekta Klinični oddelek za onkologijo in rdioterapijo v UKC MB, ki je relevanten v finalizacije prostorov in nametitive MR naprave!
- Objekt je že opremljen s sistemom zaščite pred delovanjem strele. Obstoječe stanje je prikazano za del strehe, ki se obravnava v sklopu finalizacije prostorov in namsetitive MR naprav. Na obravnavanem področju se nahaja lovilni vod, izveden z Al vodnikom.
- Višina lovilne palice je določena glede na prikazane dimenzije hladilnega agregata in glede na prikazane dimenzije kovinske podkonstrukcije. Če se katera od teh dimenzij spremeni, je potrebno višino in odmike lovilnih palic ustrezno prilagoditi!
- Do HA01 je speljan napajalni in signalni kabel. Traso omenjenih dveh kablov je prilagoditi in uskladiti s traso strojnih instalacij.

Spremembe:	Datum in podpis:

Projektant:



Podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor električnih inštalacij, e-BIRO d.o.o.  
Lendavska ul. 11, Murska Sobota, Slovenija  
M: +386(0)31338835, T: +386(0)59033543  
I: www.ebiro.si, E: info@ebiro.si

Investitor:	<b>UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR</b> LJUBLJANSKA UL. 5, SI-2000 MARIBOR
Objekt:	<b>ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MB, FINALIZACIJA PROSTOROV MR DIAG., Z DOBAVO IN MONTAŽO MR NAPRAVE S PRIPADAJOČO OPREMO V PROSTORE ODD. ZA ONKOLOGIJO</b>

Vodja projekta:	<b>GORAN DOMINKO</b> , univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0052
Pooblaščen inženir:	<b>ALEŠ MATUŠ</b> , univ.dipl.inž.el., IZS E-0099

Sodelavec:	<b>MIHA FIŠER</b> , dipl.inž.el.
Strokovno področje načrta:	<b>3-NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE</b>


Vsebina tehničnega prikaza:	<b>TLORIS DELA 1. NADSTR. - MR PROSTORI - STRELOVOD</b>
-----------------------------	---

Vrsta dokumentacije:	Številka projekta:	Številka načrta:
PZI	109-20	E-21/20
Datum:	Merilo:	Številka lista:
06.2020	1:100	P4.1

Spremembe:	Datum in podpis:

Vrsta dokumentacije: <b>PZI</b>	Številka projekta: <b>109-20</b>	Številka načrta: <b>E-21/20</b>
Datum: <b>06.2020</b>	Merilo: <b>1:100</b>	Številka lista: <b>P4.2</b>





**OPOMBA:**

- V predmetnem načrtu s področja elektrotehnike je obravnavan le sistem zaščite pred delovanjem strele na delu strehe objekta Klinični oddelek za onkologijo in rdioterapijo v UKC MB, ki je relevanten v finalizacije prostorov in nametitive MR naprave!
- Objekt je že opremljen s sistemom zaščite pred delovanjem strele. Obstoječe stanje je prikazano za del strehe, ki se obravnava v sklopu finalizacije prostorov in namsetitive MR naprav. Na obravnavanem področju se nahaja lovilni vod, izveden z Al vodnikom.
- Višina lovilne palice je določena glede na prikazane dimenzije hladilnega agregata in glede na prikazane dimenzije kovinske podkonstrukcije. Če se katera od teh dimenzij spremeni, je potrebno višino in odmike lovilnih palic ustrezno prilagoditi!
- Do HA01 je speljan napajalni in signalni kabel. Traso omenjenih dveh kablov je prilagoditi in uskladiti s traso strojnih instalacij.

Spremembe:		Datum in podpis:
Projektant:		
	Podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor električnih inštalacij, e-BIRO d.o.o. Lendavska ul. 11, Murska Sobota, Slovenija M: +386(0)31338835, T: +386(0)59033543 I: www.ebiro.si, E: info@ebiro.si	
Investitor:		
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR LJUBLJANSKA UL. 5, SI-2000 MARIBOR		
Objekt:		
ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MB, FINALIZACIJA PROSTOROV MR DIAG., Z DOBAVO IN MONTAŽO MR NAPRAVE S PRIPADAJOČO OPREMO V PROSTORE ODD. ZA ONKOLOGIJO		
Vodja projekta:		
GORAN DOMINKO, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0052		
Pooblaščen inženir:		
ALEŠ MATUŠ, univ.dipl.inž.el., IZS E-0099		
Sodelavec:		
MIHA FIŠER, dipl.inž.el.		
Strokovno področje načrta:		
3-NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE		
Vsebina tehničnega prikaza:		
PREREZ 3 - MR PROSTORI - STRELOVOD		
Vrsta dokumentacije:	Številka projekta:	Številka načrta:
PZI	109-20	E-21/20
Datum:	Merilo:	Številka lista:
06.2020	1:100	P4.3

PREREZ 3 - MR PROSTORI