

Številka povabila: 37/21
Datum: 27.01.2021

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Zamenjavo dotrajanih črnih cevi hladne vode.**

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Skupne službe klinike za Kirurgijo

1. CEVNE POVEZAVE material 1.4301, kupaj z dodatkom za razrez in varilnim ter zaščitnim materialom:

DN 200, cev 219,1X2,6	16,00 m
Lok DN 200, 219,1X2,6 (samo montaža)	8,00 kom
Lok DN 200 219,1X2,6 (priprava obst.loka)	8,00 kom
Prirobnica DN 200 219,1X2,6	8,00 kom
2. IZPUSTNO/POLNILNO MESTO
Izdelano iz krogelnega ventila, varilnega nastavka v dolžini 10 cm, material 1.4301. Tlačna stopnja armature NP16 DN25-33,7 X 2,6 4,00 kom
3. CEVNE PODPORE
Izdelane standardiziranih jeklenih profilov UNP 65, komplet z AKZ zaščito in pritrdilnim materialom 60,00 kg
Cevne objemke, s pritrjenim gumijastim vložkom, kot npr.proizvod HILTI, tip MP-PI ali enakovredno, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom za dimenzijo cevi:
DN200 8,00 kom
4. IZOLACIJA
Toplotna izolacija cevi za hladno vodo, samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera z majno celično strukturo (koeficient toplotne prevodnosti 0,038W/m2K) vključno s spojnimi trakovi, dodatkom za razrez in lepilom. Debelina izolacije 2 X 25 mm
M2

Kontaktna oseba:

Igor TRSTENJAK, inž.el.

Tel.: 02 321 23 86

E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **01.02.2021** do **10:00** ure.

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozní stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:
Blanka RAJNER ekonom.teh.