

Številka povabila: 54//21
Datum: 19.02.2021

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Čiščenje klimatov in pripadajočega sistema prezračevanja.**

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: COVID-2. Nadstropje Ginekologije

1. Predpriprava COVID 19 dezinfekcija sistema
1,00 KPL
2. Čiščenje klimata z rekuperatorjem
1,00 KPL
3. Čiščenje odvodnega sistema prazračevanja
1,00 KPL
4. Čiščenje dovodnega sistema CONA 1
1,00 KPL
5. Čiščenje dovodnega sistema CONA 2
1,00 KPL
6. Čiščenje dovodnega sistema CONA 3
1,00 KPL
7. Čiščenje dovodnega sistema CONA 4
1,00 KPL
8. 1,00 KPL

Pri sestavljanju ponudbe se naj upoštevajo naslednji predpisi:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (RS 43/2011)
- Zakon o varstvu pred požarom (RS 3/2007)
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 98/99, 39/05)
- Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)
- Pravilnika tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme

Ponudba naj zajema:

- Zaščita vseh preostalih delovnih površin
- Delo izven delovnika / nočno delo
- Potne stroške
- Uporabo čistilnih sredstev
- Strojno čiščenje
- Visokotlačno čiščenje-WAP
- Vgradnja rešetk za dostop
- Nadtlačno čiščenje

SPLOŠNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PO NADCA STANDARD

NAPA IN LOČENI ODVODI

Zaščita vseh mejnih delovnih površin

Zaščita delovne površine

Demontaža pokrovov ter izmenjalnikov toplote
Nanašanje kemične sestavine v obliki pene
Krtačenje zažganih delov
Splahnjevanje oz. nadtlačno odstranjevanje čistila
Poliranje in nanos zaščitnega premaza INOX, v primeru sestavnega materiala AL-poliranje

VENTILATORJI IN NAPRAVE ZA LOKACIJSKO ODSESOVANJE

Demontaža zaščitnih pokrovov
Demontaža jermenov in drugih vitalnih sklopov
Doklop el.napajanja
Zaščita vitalnih delov (ležaji)
Nanašanje kemične sestavine v obliki pene
Krtačenje zažganih delov
Splahnjevanje oz.nadtlačno odstranjevanje čistila

KANALSKI SISTEM SUHO ČIŠČENJE

Pregled projektne dokumentacije
Zaznamba prehodnih delov in mesta zapor
Vstavljanje zapornih balonov
Izbira procesa čiščenja (nadtlačno-zrak/ščetkanje)
Zaznamba mesta lokacijskega odsesovanja do 7000m3/h
Vgradnja revizijskih odprtin
Izvedba dodeljenega procesa čiščenja
Zapiranje sistema
Po potrebi dezinfekcija

KANALSKI SISTEM-KEMIČNA PENA

Pregled morebitnih netesnosti
Zaščita mejnih prostorov
Namestitve odsesovalnih mest
Vgradnja revizijskih odprtin
Strojno nanašanje kemične pene na stene kanalskega sistema
Dodelitev procesa odstranjevanje glede na razgradnjo nabrane kontaminacije (ščetkanje/splahnjevanje)
Izvedba procesa
Zapiranje sistema z pregledom uspešnosti

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **23.2.2021 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.