




Partizanska 5, 2000 Maribor

INVESTITOR:	UKC MARIBOR Ljubljanska 5, 2000 Maribor	
NAZIV OBJEKTA:	UKC MB ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI ZGR. ŠT. 2, III.N	
FAZA PROJEKTA:	PZI	
ŠT. NAČRTA:	XXXXX	
DATUM:	4. 03. 2020	
NAPAJANJE:		
SISTEM ZAŠČITE:		
NAPETOST:		
VAROVANJE:		
Pi:		
fp:		
Pk:		
cos fi:		
Ik:		
ŠTEVILKA RISBE: 105		
SKUPNO ŠTEVILO STRANI: 6		



KOSOVNICA MATERIALA

oznaka elementa	število	vrsta elementa	tehnične karakteristike	proizvajalec dobavitelj	kataloška številka	Pos
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -2F0	1	prenapetostna zaščita	4+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -2F1	1	inštalacijski odklopnik	10A/B, 1p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -2F2	1	inštalacijski odklopnik	10A/B, 1p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -2F3	1	inštalacijski odklopnik	16A/C, 1p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -2F4	1	inštalacijski odklopnik	16A/C, 1p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -3F1	1	inštalacijski odklopnik	16A/C, 3p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -3F2	1	inštalacijski odklopnik	16A/C, 3p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -2Q1	1	zaščitno stikalo (FID)	40A/4p/30mA		/	
-W1	1	kabel	H07 V-K 10mm2		/	
-W2	1	kabel	NYM-J 5x6mm2		/	
-W3	1	kabel	NYM-J 3x1,5mm2		/	
-W4	1	kabel	NYM-J 3x1,5mm2		/	
-W5	1	kabel	NYM-J 3x2,5mm2		/	
-W6	1	kabel	NYM-J 3x2,5mm2		/	
-W7	1	kabel	NYM-J 5x2,5mm2		/	
-W8	1	kabel	NYM-J 5x2,5mm2		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -X1	1	dovodne sponke	3x10mm2+N+PE		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK RPS -X2	10	sponke	4mm2		/	

KOSOVNICA ODCEPOV PO INŠTALIRANI MOČI (Pi)

inštalirana moč posameznega odcepa	število
0,5kW	2
1kW	2
2kW	2