

Številka povabila: 92/2020  
Datum: 03.06 2020

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Zamenjavo dotrajanih črpalk Grundfos.**

Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

1 Dobava nove črpalke Grundfos 2 KOS CRN 3-15 A-P-A-E-HQQE, 3X230/400V, ki je ekvivalentna zamenjava za obstoječo črpalko CRNE 3-15 AN-P-G-E-HUBE. Nova črpalka nima prigrajenega frekvenčnega pretvornika. 2 El. razdelilec za krmiljenje črpalk: 1 KPL 3x400VAC, 2x4.0 kW, nadgradni razdelilec, prašno lakiran, glavno s tikalo, sponke, uvodnice, inox podstavek za črpalke, zračnik s filtrom, ventilator, term os tat, RCD zaščitno s tikalo, varovalke, krmilni releji za vklop, napako in obratovanje, vgrajen frekvenčni pretvornik Vacon za vsako črpalko - 2 kos , senzor tlaka 0-10 bar - 2 kos , krmilnik za avtomatsko upravljanje črpalk, sponke za priklop na CNS, izbirna s tikala - 3 kos , tlačno s tikalo za suhi tek, signalne svetilke - 5 kos, navodila za uporabo, vezalna shema, el. meritve razdelilca. 3 El. inštalacije, montaža in zagon 1 KPL montaža stikalnega bloka, priklopi kablov črpalk in senzorjev, izdelava el. inštalacije do 10 m, priklopi kablov CNS, nastavitve in programiranje, preizkus delovanja.

Kontaktna oseba:  
Viko ROJ, dipl. inž. stroj.  
Tel.: 02 321 23 87  
E-pošta: [viko.roj@ukc-mb.si](mailto:viko.roj@ukc-mb.si)

Rok za sprejem ponudb: **04.06.2020 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozní stroški, dnevnice, ...)

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

[blanka.rajner@ukc-mb.si](mailto:blanka.rajner@ukc-mb.si)

Pripravila Ekonom. Referent: Blanka Rajner