



Univerzitetni
klinični center
Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI

SPECIFIKACIJA:

SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto) – 2 kpl:

Z.Š. ZAHTEVA

1. Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
2. HLADILNA MOČ: 2,5 kW
3. GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW
4. Stenske izvedbe
5. Brežični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitve smeri izpiha zraka enot.
6. Energijski razred A++
7. razdalja med notranjo in zunanjo enoto je 15 m

V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:

izvedba el. instalacij potrebnih za delovanje klime
inštalacijski kanali;
- preboje za instalacije in tesnenje;
gradbena in slikopleskarska popravila.

OPOMBA:

Ponudnik mora ponudbo oddati na lastnem obrazcu, kjer bo razviden tip ponujene opreme s tehničnimi lastnostmi.