

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV
ODDELEK NABAVE OPREME
Tel.: 02/321-26-09

Štev.: 460-47-(810203)/2020-3
Dne: 1. 10. 2020

ZADEVA: 1. Popravek razpisne dokumentacije

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila " Nabava energijsko učinkovitih klimatskih naprav za potrebe Klinike za kirurgijo", objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11. 9. 2020, št. objave JN005647/2020-B01 in v Uradnem listu EU, št. objave 2020/S 178-429367, kot sledi v nadaljevanju:

1. Skladno z objavljenim odgovorom naročnik spreminja Specifikacijo zahtev naročnika in sicer pri vseh inverterskih klimatskih enotah sistema VRF, VRV, DVMS sistemih, v vseh nadstropjih, spreminja zahtevo (pod zaporedno št. 7), ki se nanaša na energetska učinkovitost na način, da nadomešča zahtevo iz razpisa po energetska učinkovitosti zunanje enote klimatske naprave - EER ≥ 3.10 in - COP ≥ 3.40 , z novo zahtevo - SEER ≥ 6.10 in SCOP ≥ 4.00 .

Ponudniki naj upoštevajo popravek št. 1.

Oddelek nabave opreme



Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)