

Številka povabila: 77/21
Datum: 22.03.2021

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Pregled požarnih loput.

Specifikacija zahtev naročnika:
Objekt: Skupni objekti in naprave

PREGLED POŽARNIH LOPUT V SKLADU Z EN 15423:2008 IN NAVODILI PROIZVAJALCA

- pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade),
- pregled električne napeljave pogona,
- pregled električne napeljave signalizacije,
- pregled čistosti lopute in po potrebi očistiti,
- pregled stanja lamele in tesnil, po potrebi popraviti, zabeležiti popravilo,
- pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca,
- pregled delovanja lopute v položaju ODPRTO in ZAPRTO, z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,
- pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju ODPRTO in ZAPRTO, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,
- izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev),
- izdaja potrdila, da je požarna loputa ostala puščena v delovni legi ODPRTO.

Servis požarnih loput 476 KPL
Termo člen 5 KPL

Kontaktna oseba:
Igor TRSTENJAK, inž.el.
Tel.: 02 321 23 86
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **24.03. 2021 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:
Blanka RAJNER ekonom.teh.