

Številka: 451-136-EN(810202)/2021-1

Datum: 13. 7. 2021

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA KLIMATSKIH NAPRAV (2 kpl.)**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je dobava in montaža 2 kpl. klimatskih naprav po sledeči specifikaciji**

### **1. Klimatska naprava po specifikaciji A:**

- Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
- HLADILNA NAZIVNA MOČ: Med 3,4 kW in 4,0 kW;
- GRELNA NAZIVNA MOČ: Med 3,8 kW in 4,6 kW;
- Stenske izvedbe;
- Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do + 43°C zunanje temperature;
- Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
- Brežični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitve smeri izpiha zraka enot.

V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:

- preboje za instalacije in tesnjenje;
- inštalacijski kanali;
- gradbena in slikopleskarska popravila.

### **2. Klimatska naprava po specifikaciji B:**

- Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
- HLADILNA NAZIVNA MOČ: Med 2,7 kW in 3,4 kW;
- GRELNA NAZIVNA MOČ: Med 2,8 kW in 3,6 kW;
- Stenske izvedbe;
- Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do + 43°C zunanje temperature;
- Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
- Brežični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitve smeri izpiha zraka enot.

V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:

- demontaža in ponovna montaža obstoječega spuščenege stropa;
- preboje za instalacije in tesnjenje;
- inštalacijski kanali;
- gradbena in slikopleskarska popravila;

## **OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE**

**Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER  $\geq 6,10$ , zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP  $\geq 4,0$ , zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.**

**Način dokazovanja:**

**Ponudnik mora ponudbi priložiti:**

- **tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali**
- **nalepko o energijski učinkovitosti ali**
- **ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.**

Ogled lokacije za montažo je možen v četrtek 15.7.2021 med 8. in 9. uro po predhodnem dogovoru (tel. 02/ 321 27 01).

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Rok dobave in montaže: **največ 5 dni od prejema naročila.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava in montaža: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **16. julij 2021 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **451-136-EN(810202)/2021-1**.

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV  
Oddelek nabave opreme